


LIVELLO 0
SCALA 1 : 50

VERIFICA DI RIEMPIMENTO VIE CAVI
CAVEDIO VERTICALE LIVELLO 0



POSTAZIONE SGANCIO
DI EMERGENZA VV.F





TABELLA CAVI

CODICE	QUADRO DI PARTENZA	QUADRO DI ARRIVO	LUNGHEZZA [m]	TIPO DI CAVO	FORMAZIONE	LINEA
1	CONTATORE BT SIPPIC SPA	A	3	FG7M1	3x1x70+1x35+1G35	ORDINARIA
2	A	B	25	FG7M1	3x1x70+1x35+1G35	ORDINARIA
3	B	F	10	FG70M1	3G16	ORDINARIA
4	B	D	22	FG70M1	5G10	ORDINARIA
5	B	C	5	FG70M1	5G10	ORDINARIA
6	B	UPS	10	FG70M1	5G16	ORDINARIA
7	UPS	B	10	FG70M1	5G16	CONTINUITA' ASSOLUTA
8	B	E	15	FG70M1	5G25	ORDINARIA
9	B	H	20	FG70M1	5G10	ORDINARIA
10	B	H	20	FG70M1	5G6	CONTINUITA' ASSOLUTA
11	B	D	22	FG70M1	5G6	CONTINUITA' ASSOLUTA
12	B	G	10	FG70M1	5G10	ORDINARIA
13	B	G	10	FG70M1	5G6	CONTINUITA' ASSOLUTA

LEGENDA

	CAVIDOTTI FLESSIBILI A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA
	PASSERELLA A FILO SENZA COPERCHIO PER POSA A SOFFITTO O A PARETE
	CANALINA METALLICA CHIUSA CON COPERCHIO PER POSA A SOFFITTO
	CANALIZZAZIONE PRINCIPALE IMPIANTO DI ENERGIA (LUCE, FM)
	CANALIZZAZIONE PRINCIPALE IMPIANTI SPECIALI (RIVELAZIONE INCENDI, DIFFUSIONE SONORA, CHIAMATA WC H&K)
	CANALIZZAZIONE PRINCIPALE IMPIANTI AUSILIARI (TELEFONICO/DATI, ANTINTRUSIONE, TVCC)
	BARRIERA TAGLIAFIAMMA
	CONTATORE BT
	QUADRO ELETTRICO BT
	ARMADIO PERMUTATORE RACK DI CENTRO STELLA
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'
	POZZETTO DI DERIVAZIONE PREFABBRICATO IN CLS DIM. MM 400x400x...H
	CENTRALE DI RIVELAZIONE E SEGNALEZIONE INCENDI
	CENTRALE IMPIANTO TVCC
	CENTRALE DIFFUSIONE SONORA EVAC
	QUADRO DI RIFASAMENTO AUTOMATICO
	PULSANTE A FUNGO PER SGANCIO DI EMERGENZA
	DISTRIBUZIONE SOTTO TRACCIA
	DISTRIBUZIONE NEL CONROSOFFITTO
	DISTRIBUZIONE A VISTA
	DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO

ELENCO QUADRI ELETTRICI

- A - AVANQUADRO B.T. (ARRIVO DA DISTRIBUTORE)
- B - QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T.
- C - QUADRO DI RIFASAMENTO AUTOMATICO 20kVAr (4 gradini da 5 kVAr)
- D - QUADRO ELETTRICO SERVIZI LIVELLO -1
- E - QUADRO ELETTRICO UTENZE TERMOFLUIDICHE
- F - QUADRO ELETTRICO ASCENSORE
- G - QUADRO ELETTRICO SERVIZI LIVELLO -2
- H - QUADRO ELETTRICO AREA MUSICALE
- UPS - GRUPPO DI CONTINUITA' ASSOLUTA (10 kVA autonomia 15 minuti)
- SIPPIC - QUADRO BT DEL DISTRIBUTORE (S.I.P.P.I.C. SPA)

COMUNE DI CAPRI
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA



RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL'EX MERCATINO COMUNALE
CON NUOVA DESTINAZIONE D'USO A CENTRO POLIFUNZIONALE

PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO

12

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1 - LIVELLO 0 DISTRIBUZIONE PRIMARIA

DATA : maggio 2017

PROGETTISTI:

Arch. Claudio Oscar Stabile

COLLABORATORI:

Arch. Riccardo Teo

Arch. Edoardo Montella

Arch. Maria Stabile

SCALA : 1 : 50

ITACA Associati S.r.l.

STUDIO DI ARCHITETTURA CLAUDIO STABILE & PARTNERS

TEL. +39 081 837 6583

VIA LONGANO 8

ISOLA DI CAPRI

INFO@CLAUDIOSTABILE.COM

WWW.CLAUDIOSTABILE.COM