



TABELLA TIPOLOGICA DEI CAVI								
COD CONDUTTURA	TIPO IMPIANTO	LINEA	TIPO CAVO	FORMAZIONE E SEZIONE CAVO	Qmmimo	TUBAZIONE		
a	RIVELAZIONE INCENDI	ST	FT40HM1 100/100 V (PH30) UNI 9795 IMQ CEI 20-105, CEI EN 50260 PI 30, CEI 20-37, CEI 20-22/III	2x(2,5mm ²) ANDATA E RITORNO	1	025		
		REI 60	FT40HM1 100/100 V (PH30) UNI 9795 IMQ CEI 20-105, CEI EN 50260 PI 30, CEI 20-37, CEI 20-22/III	2x(2,5mm ²)	1	025		
		REI 60	FT40HM1 100/100 V (PH30) UNI 9795 IMQ CEI 20-105, CEI EN 50260 PI 30, CEI 20-37, CEI 20-22/III	2x(2,5mm ²)	1	025		
		REI 60	FT40HM1 100/100 V (PH30) UNI 9795 IMQ CEI 20-105, CEI EN 50260 PI 30, CEI 20-37, CEI 20-22/III	2x(2,5mm ²)	1	025		
e	EVAC	DORSALE	FTG100M1 0,6/1 KV (PH90/120) CEI 20-45 IMQ CEI 20-45 IM	2x4mm ²	1	025		
f		DERIVAZIONE	FTG100M1 0,6/1 KV (PH90/120) CEI 20-45 IM	2x2,5mm ²	1	025		
g	TVCC	SEGNALE / ALIMENTAZIONE	UTP-FTP 4x2x23 AWG Cat.6a CEI EN 50173 classe E	1x(4 Copie FTP cat.6a)	1	025		
h	IMPIANTO RICHIESTA SOCCORSO WC HDK	PULSANTI DI CHIAMATA E DI ANNULLAMENTO CHIAMATA	NOTG9-K LSZH 450/750V IMQ CEI 20-45 IMQ CEI 20-45 IM	3x(1x1,5mm ²)	1	025		
i	VIDEOCITOFONO	SEGNALE / ALIMENTAZIONE	CX42 (2x0,5 mm ² *2x25 mm ² +RG59B/U)	1x(CX42)	1	025		

LEGENDA	
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER SISTEMA ANALOGICO INDIRIZZATO A SOFFITO
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER SISTEMA ANALOGICO INDIRIZZATO IN CONTROSOFFITTO CON RIPETTORE LUMINOSO
	LED DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO FUORI PORTA
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE A ROTURA DI VETRO PER SISTEMA ANALOGICO INDIRIZZATO
	PANNELLO OTTICO / ACUSTICO DA LOOP PER SISTEMA ANALOGICO INDIRIZZATO
	SERRANDA TAGLIAFUOCO
	DIFFUSORE DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO 100V - 6W MODULABILE
	MODULO DI USCITA PER SISTEMA ANALOGICO INDIRIZZATO
	MODULO DI INGRESSO PER SISTEMA ANALOGICO INDIRIZZATO
	ARMADIO PERMUTATORE RACK DI CENTRO STELLA
	CENTRALE DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
	CENTRALE IMPIANTO TVCC
	CENTRALE DIFFUSIONE SONORA EVAC
	ALIMENTATORE 24Vcc COMPLETO DI BATTERIE PER AUTONOMIA MINIMA DI 48H
	MONITOR IMPIANTO TVCC
	TELECAMERA IP PER INTERNI POE
	TELECAMERA IP FISSA IN CUSTODIA STAGNA IP65 PER ESTERNI
	POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA INTERNA
	POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA ESTERNA
	SEGNALAZIONI OTTICHE LOCALE BAGNO
	SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA - FUORI PORTA
	PULSANTE A TIRANTE PER IMPIANTO ALLARME BAGNI
	JACK DI ANNULLAMENTO CHIAMATA
	PANNELLO SINOTTICO DI RIPORTO ALLARMI
	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON RIARMO MOTORIZZATO
	POSTAZIONE MICROFONICA
	CANALIZZAZIONE PRINCIPALE IMPIANTI SPECIALI (RIVELAZIONE INCENDI, DIFFUSIONE SONORA, CHIAMATA WC HDK)
	CANALIZZAZIONE PRINCIPALE IMPIANTI AUXILIARI (TELEFONICO/DATI, ANTINTRUSIONE, TVCC)
	QUADRO ELETTRICO BT
	IDENTIFICAZIONE CIRCUITO D'APPARTENENZA

COMUNE DI CAPRI PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA



RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL'EX MERCATINO COMUNALE CON NUOVA DESTINAZIONE D'USO A CENTRO POLIFUNZIONALE

PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO

12 - LIVELLO -1 DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTI SPECIALI

DATA : maggio 2017

PROGETTISTI:

Arch. Claudio Oscar Stabile

COLLABORATORI:

Arch. Riccardo Teo
Arch. Edoardo Montella
Arch. Maria Stabile

ITACA assosiati s.r.l.

