



TABELLA CAVI DI TERRA				
O DI NZA	QUADRO DI ARRIVO	LUNGHEZZA [m]	TIPO DI CAVO	FORMAZIONE
RE BT SPA	A	3	N07G9-K	1G35
	B	25	N07G9-K	1G35
	F	10	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G16
	D	22	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G10
	C	5	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G10
	UPS	10	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G16
S	B	10	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G16
	E	15	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G25
	H	20	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G10
	H	20	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G6
	D	22	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G6
	G	10	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G10
	G	10	CONDUTTORE G/V DEL CAVO MULTIPOLARE	1G6



UN E DI CAPRI I MARTIRI D'UNGHERIA

CHITETTONICA DELL'EX MERCATINO COMUNALE NAZIONE D'USO A CENTRO POLIFUNZIONALE

TO DI LIVELLO ESECUTIVO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

O DI TERRA

60

Archives
Archives

Arc

ANIO STABILE & PARTNERS

VIA LONGANO 8

ISOLA DI CAPRI

Page 1 of 1

_____ | _____