

## LEGENDA:

- X Pali da rimuovere (4 in cemento e 2 in acciaio zincato)
- Vecchie linee in cavo aereo da rimuovere (155 m)
- Nuovi cavidotti da realizzare (320 m) con tubo  $\varnothing$  90mm e cavi in varie formazioni.
- Pozzetti di derivazione 30x30 classe C250 (8)
- Scatola di derivazione a muro esistente da collegare al nuovo cavidotto
- Rispettivamente, Italo1 SV 4.5-2M 30,5W, Italo1 STW 4.7-2M 52W e Relamping Lanterna con GhisaM A1J 19W già previsti in altro progetto in realizzazione
- Nuovo palo dritto in acc. zincato Hf.t. 8m con apparecchio Italo1 SV 4.5-2M 30,5W
- Nuovi 4 pali in acc. zincato Hf.t. 4,5m con apparecchio Ecorays S 4.7-2M 42W
- Nuovi 2 pali in acc. zincato Hf.t. 4,5m con apparecchio Ecorays S05 4.7-1M 22,5W
- Nuovi 5 pali in acc. zincato Hf.t. 4,5m con apparecchio Ecorays STU-M 4.7-1M 22,5W
- Quadro elettrico di protezione e comando esistente



Comune di **MONTEBUONO**

VIA DEL MUNICIPIO, 1 - 02040 - MONTEBUONO (RI)  
TEL: 0765-607631 - FAX: 0765-607131

### LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(Legge 160/2019 Art. 1 commi da 29 a 37 e Decreto Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020)



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

## 9. PLANIMETRIA VIA DEL MUNICIPIO

il progettista:

