



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 32 DEL 13/09/2016

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE VIA TEATRO, VIA VENTO E SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA ESTERNA CHE PORTA L'ACQUA AL SERBATOIO COMUNALE E ALLA VASCA IN C.DA DIFESA.**

**Premesso:**

**Che** il personale esterno impiegato con la mansione di gestione del servizio idrico della rete interna ed esterna del comune di Tusa, comunicava all'UTC che sono presenti delle perdite nella condotta idrica comunale di Via Teatro e Via Vento, e che inoltre deve provvedere alla sistemazione della condotta idrica esterna che porta l'acqua al serbatoio comunale e alla vasca in c.da Difesa;

**Che** sono finite le somme a disposizione per "L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RETE IDRICA INTERNA ED ESTERNA DEL COMUNE DI TUSA CENTRO E DELLE SUE FRAZIONI" che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 74 del 12.04.2016 veniva determinato di affidarle alla ditta Longo Giacomo, con sede in Via G.Pellegrino n. 71, Partita IVA 02705040836 che ha offerto in sede di gara un ribasso percentuale del 21,0301%, e quindi per un importo netto di €. 14.704,20 oltre IVA ed oneri sulla sicurezza.

**Che** nelle more del perfezionamento della gara per "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RETE IDRICA INTERNA ED ESTERNA DEL COMUNE DI TUSA CENTRO E DELLE SUE FRAZIONI" - anno 2016, la ditta Longo Giacomo assegnataria del precedente servizio, si è resa disponibile ad effettuare i lavori applicando lo stesso ribasso d'asta già offerto in sede di gara del 21,0301%.

**Vista** la relazione di somma urgenza predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune, dove si evince che l'importo complessivo dei lavori ammonta a €. 2.256,04 IVA compresa;

**Considerato** che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza, è necessario intervenire urgentemente, al fine di salvaguardare la salute pubblica;

**Considerato**, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'Art.69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Atteso** doversi procedere in merito.

**ORDINA**

Alla Ditta **LONGO GIACOMO** con sede in Tusa, di eseguire i lavori di cui all'allegata relazione di somma urgenza redatta dal Tecnico comunale per l'importo complessivo di €. 2.256,04 IVA compresa.


Che la presente venga comunicata alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri ognuno per adottare i provvedimenti di competenza.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.L. 626/94 e D.L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE

13 SET. 2016

IL SINDACO





## **CITTÀ DI TUSA** **PROVINCIA DI MESSINA**

---

**OGGETTO: RELAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE VIA TEATRO, VIA VENTO E SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA ESTERNA CHE PORTA L'ACQUA AL SERBATOIO COMUNALE E ALLA VASCA IN C.DA DIFESA.**

Premesso che il personale esterno impiegato con la mansione di gestione del servizio idrico della rete interna ed esterna del comune di Tusa, comunicava all'UTC che sono presenti delle perdite nella condotta idrica comunale di Via Teatro e Via Vento, e che inoltre di deve provvedere alla riparazione della condotta idrica esterna che porta l'acqua al serbatoio comunale e alla vasca in c.da Difesa.

Considerato, che sono finite le somme a disposizione per "L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RETE IDRICA INTERNA ED ESTERNA DEL COMUNE DI TUSA CENTRO E DELLE SUE FRAZIONI" che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 74 del 12.04.2016 veniva determinato di affidarle alla ditta Longo Giacomo, con sede in Via G.Pellegrino n. 71, Partita IVA 02705040836 la quale ha offerto in sede di gara, un ribasso percentuale del 21,0301%, e quindi per un importo netto di €. 14.704,20 oltre IVA ed oneri sulla sicurezza.

Che nelle more del perfezionamento della gara per "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RETE IDRICA INTERNA ED ESTERNA DEL COMUNE DI TUSA CENTRO E DELLE SUE FRAZIONI" - anno 2016, la ditta Longo Giacomo assegnataria

del precedente servizio, si è resa disponibile ad effettuare i lavori applicando lo stesso ribasso d'asta già offerto in sede di gara del 21,0301%.

Che occorre eseguire con la massima urgenza i lavori di sostituzione dei tubi perché se tralasciati non si può distribuire con continuità l'acqua, e si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica, per l'ambiente e la pubblica incolumità.

I lavori che si prevedono consistono in: scavo con mezzo meccanico e sostituzione di tubo.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati i lavori, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

L'importo complessivo dei lavori preventivati ammonta a € 2.256,04 compresa IVA, come dal seguente preventivo di spesa.

## PREVENTIVO

### VIA VENTO BOLOGNINATO

#### **C.01.03**

Interventi per la ricerca, riparazione perdite e/o sostituzione di condotte idriche interne a qualsiasi profondità e di qualsiasi larghezza comprensivi di disfacimento e rifacimento di pavimentazioni stradali di qualunque genere e tipo, escluso il basolato, bologninato e simili e il fondo naturale, della demolizione e del ripristino a regola d'arte compreso anche l'eventuale sottofondo in calcestruzzo cementizio di qualsiasi spessore, scavo, rinterro, formazione cassonetto, trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, esaurimento dell'acqua compresa la motopompa ed il personale addetto, compresa la raccorderia e la relativa mano d'opera per l'eventuale riparazione. Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di nuova tubazione. Per tratti di condotta compresi tra ml 0,00 e ml 8,00 e per tubazioni di trafilata, ghisa, acciaio o polietilene da oltre DN 63 mm e sino al DN 125 mm.

ml - euro **78,20**

#### **C.01.07**

Incremento alle voci di cui ai punti C.01.01, C.01.02, C.01.03, C.01.04 e C.01.05 nel caso di presenza di pavimentazione in basolato, bologninato e simili con l'utilizzo del materiale dismesso e la ripresa di quello mancante.

Incremento a ml: 30% del relativo prezzo.

ml. 8,00 x € 78,20 x 30% = € 813,28

#### **C.30**

Scavo a mano in parete verticale di traccia per alloggio della tubazione, per collegare la diramazione privata al contatore ubicato nell'apposito alloggiamento, escluso la fornitura della tubazione e della raccorderia occorrente, compreso il ripristino della traccia, l'eventuale sistemazione del telaio dello sportello di accesso al vano contatore e tutto quanto altro occorre per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Si considera uno scasso pari a ml 1,00 x 0,10 x 0,10.

ml - euro **43,67**

n° 3 x € 43,67 = € 131,01

#### **13.3.2.4**

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene Ø 90

ml. 8,00 x € 11,40 = € 21,72

- Fornitura e posa in opera di raccordi n° 2 Ø 20 e tutto quanto altro occorre per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte € 20,00

### VIA TEATRO BOLOGNINATO

#### **C.01.03**

Interventi per la ricerca, riparazione perdite e/o sostituzione di condotte idriche interne a qualsiasi profondità e di qualsiasi larghezza comprensivi di disfacimento e rifacimento di pavimentazioni stradali di qualunque genere e tipo, escluso il basolato, bologninato e simili e il fondo naturale, della demolizione e del ripristino a regola d'arte compreso anche l'eventuale sottofondo in calcestruzzo cementizio di qualsiasi spessore, scavo, rinterro, formazione cassonetto, trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, esaurimento dell'acqua compresa la motopompa ed il personale addetto, compresa la raccorderia e la relativa mano d'opera per l'eventuale riparazione. Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di nuova tubazione. Per tratti di condotta compresi tra ml 0,00 e ml 8,00 e per tubazioni di trafilata, ghisa, acciaio o polietilene da 32 mm e sino al DN 63 mm.

ml - euro **56,10**

**C.01.07**

Incremento alle voci di cui ai punti C.01.01, C.01.02, C.01.03, C.01.04 e C.01.05 nel caso di presenza di pavimentazione in basolato, bolognato e simili con l'utilizzo del materiale dismesso e la ripresa di quello mancante.

Incremento a ml: 30% del relativo prezzo.

ml. 8,00 x € 56,100 x 30% =

€. 563,44

**C.30**

Scavo a mano in parete verticale di traccia per alloggiamento della tubazione, per collegare la diramazione privata al contatore ubicato nell'apposito alloggiamento, escluso la fornitura della tubazione e della raccorderia occorrente, compreso il ripristino della traccia, l'eventuale sistemazione del telaio dello sportello di accesso al vano contatore e tutto quanto altro occorre per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Si considera uno scasso pari a ml 1,00 x 0,10 x 0,10.

ml - euro **43,67**

n° 3 x € 43,67 =

€. 131,01

**13.3.1.2**

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene Ø 63

ml. 8,00 x € 8,90 =

€. 71,20

- Fornitura e posa in opera di raccordi n° 2 Ø 20 e tutto quanto altro occorre per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte

€. 20,00

**CONDOTTA ESTERNA TERRENO****NP1**

Escavatore

Ore 10 x € 45,00 =

€. 450,00

**13.3.1.3**

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene Ø 75

ml. 10,00 x € 10,00 =

€. 100,00

SOMMANO € 2.341,66

A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 21,0301%

€ 492,35

SOMMANO € 1.849,21

IVA 22%

€ 406,83

**TOTALE € 2.256,04**

Tusa, lì 13.09.2016

L'ISTRUTTORE  
*Antonino geom. Scira*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Vincenzo Miceli*