



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
- AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO -

ORDINANZA N. 22 DEL 22-06-2017

Oggetto: Lavori di somma urgenza e preventivo di spesa per la fornitura e messa in opera di n° 2 pompe sommerse trifase per approvvigionamento idrico.

IL SINDACO

Premesso:

Che questo comune verificato che la portata dell' acqua ai serbatoi comunali di Tusa centro è notevolmente diminuita;

Che la stagione estiva è appena iniziata, questo comune ha ricevuto in questi giorni numerose lamentele da parte di cittadini in particolare di coloro che risiedono in c.da Difesa;

Che da verifiche effettuate dal personale comunale si è constatato che la pompa a servizio dell' impianto di sollevamento in c.da difesa non è funzionante;

Che a seguito di altre segnalazioni si è accertato che lo stesso problema si è verificato nella pompa ubicata in Viale Europa Unita;

Visto la vetustà delle n. 2 pompe non è conveniente ripararli bensì sostituirli, in quanto i costi sono molto esosi con una durata limitata;

Considerato, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

Vista la relazione di somma urgenza e il preventivo di spesa redatta dall' Ufficio tecnico comunale per l' importo di € . 3.172,00 IVA compresa relativa all' intervento da eseguire;

Visto l' art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l' Art.69 dell' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Atteso doversi procedere in merito.


ORDINA

Di affidare alla Ditta **Carini Trivellazione** con sede in c.da Oliveto Acquedolci (ME), di eseguire le prestazioni di cui all' allegato preventivo di spesa predisposto dall' Ufficio tecnico per l' importo complessivo di € 3.172,00 IVA compresa;

Che durante l' esecuzione dell' intervento la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Le prestazioni saranno dirette dall' Ufficio tecnico comunale che ne curerà anche la contabilità .

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 22.06.2017



IL SINDACO



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
ARÉA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: Relazione di somma urgenza e preventivo di spesa per la fornitura e messa in opera di n° 2 pompe sommerse trifase per approvvigionamento idrico.

Avendo questo comune verificato che la portata dell' acqua ai serbatoi comunali di Tusa centro è notevolmente diminuita;

Che la stagione estiva è appena iniziata, questo comune ha ricevuto in questi giorni numerose lamentele da parte di cittadini in particolare di coloro che risiedono in c.da Difesa;

Che da verifiche effettuate dal personale comunale si è constatato che la pompa a servizio dell' impianto di sollevamento in c.da difesa non è funzionante;

Che a seguito di altre segnalazioni si è accertato che lo stesso problema si è verificato nella pompa ubicata in Viale Europa Unita;

Visto la vetustà delle n. 2 pompe non è conveniente ripararli bensì sostituirli, in quanto i costi sono molto esosi con una durata limitata;

- per pompa Viale Europa Unita;

hp: 4; kW: 3; Hz: 50; Ph: 3; Cl: F; rpm:2802; A; 7,5; Cosf: 0,75; IP58;

per Pompa C.da Difesa:

Hp: 4; kW: 3; Hz: 50; Ph: 3; rpm: 2840; A: 7,1; Cosf: 0,79;

Data la natura dell' intervento, è necessario intervenire urgentemente affinché vengano eliminati in tempi brevi gli inconvenienti verificatosi ed assicurare la funzionalità degli impianti.

La spesa che l' Amministrazione Dovrà approntare è di **€ 3.172,00** IVA compresa come dal seguente preventivo.

PREVENTIVO

	DESCRIZIONE	IMPORTO €	
1.	A. Fornitura e posa in opera elettropompa sommergibile trifase in Viale Europa Unita per impianto docce.	1.150,00	
1.	B. Fornitura e posa in opera elettropompa sommergibile trifase in C.da Difesa per rete idrica esterna.	1.450,00	
	SOMMANO	2.600,00	
	IVA 22%	572,00	
	TOTALE	3.172,00	3.172,00

Tusa, lì 22.06.2017

IL TECNICO
geom. Antonino Scira

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giuseppa ing. Levanto