



CITTA' DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 19-10-2017

OGGETTO: Presa atto ordinanza n. 41 del 06.10.2017 per riparazione nella condotta dell'impianto di sollevamento fognario all'interno del depuratore di Castel di Tusa.

DITTA: CAGF s.r.l.

CIG: ZDC205C319

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con Ordinanza n. 41 del 06.10.2017, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il sindaco ordinava alla ditta CAGF, di eseguire, i lavori di riparazione nella condotta dell'impianto di sollevamento fognario all'interno del depuratore di Castel di Tusa, per l'importo complessivo di €. 2.214,43 IVA compresa;

CHE, pertanto, con delibera di G.C. n. 152 del 11.10.2017, si è provveduto ad assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €. 2.214,43 IVA compresa, per far fronte alle obbligazioni nascenti con la suddetta ditta per i lavori di che trattasi, prenotando detta somma sul bilancio corrente;

CONSIDERATO che la predetta ordinanza, riveste carattere igienico-sanitario e si è resa necessaria al fine di eliminare rischi per la salute pubblica;

VISTO l'art. 183 del D.Lvo n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 191, c.3, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, alla regolarizzazione contabile dell'ordinanza n. 41 del 06.10.2017;

CHE con determinazione sindacale n.17 del 14.7.2017, veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica, l'ing. Giuseppa Levanto;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 15;

DETERMINA

Di prendere atto dell'ordinanza n. 41 del 06.10.2017, per riparazione nella condotta dell'impianto di sollevamento fognario all'interno del depuratore di Castel di Tusa.

Di regolarizzare contabilmente la predetta ordinanza, impegnando la somma complessiva di €. 2.214,43 IVA compresa, al pertinente codice di bilancio;


DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale 19-10-2017

Il Responsabile del Procedimento




Il Responsabile dell'Area
Giuseppa Levanto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area dell'Area Tecnica attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 19-10-2017

Il Responsabile dell'Area 


VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
- PARERE NON NECESSARIO

Data 19/10/2017


Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Importo | Codice | Esercizio |
|------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| <u>200</u> | <u>2.214,63</u> | <u>09.04-1 03 07 09.004</u> | <u>2017</u> |
| | | | |
| | | | |

Data 19/10/2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.



Tse

CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
- AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO -

ORDINANZA N. 44 DEL 06-10-2017

Oggetto: Lavori di somma urgenza per riparazione nella condotta dell'impianto di sollevamento fognario all'interno del depuratore di Castel di Tusa.

IL SINDACO

Premesso:

Che seguito di comunicazione da parte della ditta assuntrice del servizio "RELATIVO ALLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CASTEL DI TUSA", il geom. Antonino Scira, nella qualità di tecnico incaricato coadiuvato dal personale della ditta, ha eseguito un accertamento in loco ed ha constatato che all'altezza della vasca dismessa di sedimentazione dei reflui vi è una fuoriuscita di liquami nella condotta dell'impianto di sollevamento fognario, ciò dovuto presumibilmente ad una perdita nella condotta;

Considerato che l'intervento riveste carattere igienico sanitario e quindi bisogna intervenire urgentemente al fine di salvaguardare la salute pubblica ;

Considerato, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

Vista la relazione di somma urgenza e il preventivo di spesa redatta dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo di €. **2.214,43** IVA compresa relativa all'intervento da eseguire;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Art.69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Atteso doversi procedere in merito.

ORDINA


Di affidare alla Ditta CAGF srl con sede in Tusa (ME), Via Buono n° 51, di eseguire le prestazioni di cui all'allegato preventivo di spesa predisposto dall'Ufficio tecnico per l'importo complessivo di €. **2.214,43** IVA compresa;

Che durante l'esecuzione dell'intervento la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lgs. 626\94 e D.Lgs. 494\94 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Le prestazioni saranno dirette dall'Ufficio tecnico comunale che ne curerà anche la contabilità .

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 06-10-2017

IL SINDACO





CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
— AREA TECNICA — ASSETTO DEL TERRITORIO —

Oggetto: Relazione di somma urgenza e preventivo di spesa per i lavori riparazione nella condotta dell'impianto di sollevamento fognario all'interno del depuratore di Castel di Tusa.

A seguito di comunicazione da parte della ditta assuntrice del servizio "RELATIVO ALLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CASTEL DI TUSA", il sottoscritto geom. Antonino Scira nella qualità di tecnico incaricato coadiuvato dal personale della ditta, ha eseguito un accertamento in loco ed ha constatato che all'altezza della vasca dismessa di sedimentazione dei reflui vi è una fuoriuscita di liquami nella condotta dell'impianto di sollevamento fognario, ciò dovuto presumibilmente ad una perdita nella condotta.

Data la natura dell'intervento, è stato disposto di provvedere con somma urgenza ad eseguire i lavori e quant'altro necessario affinché vengono eliminati in tempi brevi gli inconvenienti verificatosi ed assicurare la funzionalità dell'impianto.

Che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario, si deve intervenire con la massima urgenza, perché se tralasciata si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente.

I lavori che si dovranno eseguire sono: scavo lungo la condotta per la ricerca della perdita e successiva riparazione.

Inoltre si è riscontrato che l'area di pertinenza del depuratore necessita una pulizia.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati gli scavi, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

L'importo complessivo dei lavori preventivati ammonta a €. 2.214,43 IVA compresa.

PREVENTIVO DI SPESA

| | | | | |
|----|----------|--|----|-----------------|
| 1. | 1.1.5.2 | <u>Scavo lungo la condotta fognaria per ricerca perdita</u> ml. 5,00 x l. 3,50 x h. 1,80 = mc. 31,50 x €. 12,60 = | €. | 396,90 |
| 2. | 1.2.3 | <u>Compenso per rinterro o ricolmo</u> mc. 31,50 x €. 3,10 = | €. | 97,65 |
| 3. | 13.2.1.5 | <u>Fornitura e posa in opera di tubo in ghisa DN 150</u> ml. 3,00 x 62,60 = | €. | 187,80 |
| 4. | | <u>Saldatura tubo in ghisa</u> a corpo | €. | 250,00 |
| 5. | 13.3.4.6 | <u>Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene DN 125</u> ml. 2,00 x €. 19,90 = | €. | 39,80 |
| 6. | | <u>Fornitura e posa in opera di riduzione (ghisa/polietilene)</u> <u>da DN 150 a DN 125</u> n. 1 x €. 175,00 = | €. | 175,00 |
| 7. | C.32.2 | <u>Fornitura di collare (giunto-fascia) da DN 125 sino a DN 200</u> n. 2 x €. 114,91 = | €. | 229,82 |
| 8. | | <u>Pulitura mediante escavatore area, pertinenza e strada di</u> <u>accesso al depuratore</u> Ore 8 x €. 40,00 = | €. | 320,00 |
| 9. | _ | <u>Operai comuni per pulitura adiacente alla rete di recinzione</u> <u>depuratore</u> n. 2 x ore 3 x €. 18,69 = | €. | 118,14 |
| | | Sommano | €. | 1.815,11 |
| | | Iva 22% | €. | 399,32 |
| | | TOTALE | €. | 2.214,43 |

Tusa, li 02/10/2017

IL TECNICO
geom. Antonino Scira

