



# CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot. n. 8607 del 20/09/2022

Copia

OGGETTO: RELAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE FOGNATURA IN VIA CAVOUR.

AL SIG. SINDACO

SEDE

AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SEDE

## VERBALE DI LAVORI SOMMA URGENZA

(Art. 163, comma 1, del D.lgs 50/2016)

A seguito di ripetute segnalazioni di infiltrazione fognarie in Via Cavour, di cui l'ultima in data odierna dalla sig.ra Matilde Turrisi, il sottoscritto si è recato sul posto e insieme agli operatori esterni Cannavò Gaetano e Tudisca Orazio ha effettuato la prova di colore rosso.

Visto che dopo circa mezz'ora arrivava nei locali di alcuni fabbricati sottostanti la Via Cavour il suddetto colore rosso, ritiene che i danni interessano la fognatura comunale di Via Cavour.

Al fine di non incorrere in situazioni di grave pericolo igienico sanitario e superare le criticità rilevate si rende indispensabile ed urgente intervenire.

Ai sensi dell'art. 163, comma 1 e 2, del D.lgs 50/2016, il sottoscritto nella qualità di tecnico intervenuto per prima sui luoghi, al fine di dare seguito ai lavori sopra citati per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ha contattato la ditta: Distefano Santi, con sede a Tusa (ME) in Via Popolo n. 54 P.I. 02581200835, che si è resa disponibile per l'esecuzione dei lavori sopra citati.

Il sottoscritto si riserva di presentare entro 10 giorni, una perizia giustificativa dei lavori da eseguire, la stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo del codice dei contratti, dovrà provvedere, alla copertura della spesa, con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed all'approvazione dei lavori.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Tusa, lì 20.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Antonino Scira